

FZP/Zp-22/Rb/5/14  
[www.attis.com.pl](http://www.attis.com.pl)

Warszawa, dn. 10.02.2013r.

Do wszystkich Wykonawców

### Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „**Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS SP. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89**” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/Rb/5/14) – Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia że:

W budynku szpitala jest 16 rozdzielni elektrycznych rozmieszczonych na wszystkich kondygnacjach budynku, które można wykorzystać do zasilania elektroztrzymaczy. W celu zasilania elektroztrzymaczy lub innych elementów systemu na poszczególnych kondygnacjach, należy uwzględnić w kosztorysie koszt związany z montażem zabezpieczenia różnicowo prądowego (koszt materiału i robocizny).

Zatwierdził:  
Prokurent  
Andrzej Wiśniewski

Sprawę prowadzi:  
Edyta Grzeszek-Siek  
Tel. (22) 321 14 70  
e-mil: [przetargi@attis.com.pl](mailto:przetargi@attis.com.pl)