

FZP/Zp-22/Rb/5/14
www.attis.com.pl

Warszawa, dn. 12.02.2014r.

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. w Warszawie ul. Górczewska 89” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/Rb/5/14) – Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o zmianach w SIWZ:

- 1) Ze względu na rezygnację z remontu oddymiania z kosztorysu zostają anulowane pozycje: 47, 48, 49, 52, 59, 60.
- 2) Pozycje 50, 51 dotyczące sterowania drzwiami wcześniej omyłkowo anulowane zostają przywrócone do kosztorysu.
- 3) Ze względu na rezygnację z klawiatury wyniesionej, z kosztorysu zostają anulowane pozycje: 37, 62.
- 4) Zamawiający informuje, że zaprojektowanych modułów sterujących jest 36 szt. (w kosztorysie ślepych poz.32), central sterujących 28 szt. (w kosztorysie ślepych poz.50). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne, zgodne z przepisami rozwiązania związane ze sterowaniem drzwiami i innymi elementami systemu.
- 5) Zamawiający pragnąc doprecyzować wymagania dotyczące zastosowania systemu redundantnego informuje, że projekt przewiduje użycie konkretnej ilości elementów aktywnych. W celu wykonania zamówienia należy użyć takiej konfiguracji centrali która biorąc pod uwagę ilość obsługiwanych elementów aktywnych jest dopuszczona do eksploatacji na terenie RP i spełnia wszystkie wymagane przepisy.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Edyta Grzeszek-Siek
Tel. (22) 321 14 70
e-mil: przetargi@attis.com.pl